

BAXI

BioAir

Varmluftspanna

Datum 151202, rev 0



Innehållsförteckning

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	2
<u>ALLMÄN VIKTIG INFORMATION</u>	3
LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN PANNAN	
STARTAS	3
GARANTIVILLKOR	3
LEVERANSKONTROLL	3
PLACERING	3
ASKA	3
TILLUFT TILL PANNRUM.....	3
VED.....	3
PELLETS	3
UPPBYGGNAD	3
LARMSÄNDARE.....	3
<u>INSTALLATION</u>	4
SKORSTEN	4
BRÄNSLEFÖRRÅD / MATARSKRUV	4
MONTERING	4
SÄKERHETSSYSTEM.....	4
<u>START AV PANNA</u>	5
FÖRE START	5
START VARMLUFTSPANNA MED PELLETSBRÄNNARE CGH	5
START VARMLUFTSPANNA FÖR VED CGH ECO	5
<u>PANNANS DELAR PELLETSPANNA</u>	6
<u>PANNANS DELAR (VEDPANNA)</u>	7
<u>MANUAL TILL STYRENHET</u>	8
BESKRIVNING	8
<u>FELSÖKNING</u>	9
<u>SKÖTSEL / UNDERHÅLL</u>	9
TÄNK PÅ!	9
RENGÖRING AV BRÄNNAREN.....	9
RENGÖRING AV VÄRMEVÄXLARE.....	9
TÖMNING AV ASKLÅDA.....	9
RENGÖRING AV FÖRBRÄNNINGSKAMMARE.....	9
RENGÖRING AV FLÄKTAR.....	9
<u>ELSCHEMA</u>	10
<u>TEKNISKA DATA</u>	11
TILLVERKARFÖRSÄKRAN	12
TILLVERKARFÖRSÄKRAN	13
<u>INSTALLATIONSRAPPORT</u>	14
ÅTERFÖRSÄLJARE	14
UPPMÄTTA OCH INSTÄLLDA VÄRDEN.....	14
GARANTIKORT	17

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och reserverar oss mot eventuella tryckfel.
HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping, tel. 0515-171 10, fax 0515-155 13
Titta efter uppdateringar av instruktionen på www.baxi.se

Allmän viktig information

Läs noga igenom denna instruktion innan pannan startas

Tack för att vi fick förtroendet som er leverantör av varmluftspanna.

För en säker och felfri funktion är det viktigt att pannan installeras rätt och att instruktionerna i denna bruksanvisning följs. Om ni ändå känner er osäker på något omkring utrustningen kontakta er återförsäljare för klargörande.

Ni som kund skall göra en anmälan till skorstensfejarmästaren samt en bygganmälan till kommunen före montering av pannan.

Installation och injustering av brännaren skall utföras av utbildad personal eller person med likvärdiga kunskaper. Bristfälligt utförd installation medför att garantiåtagandet från HS Perifal AB:s sida upphör.

Garantisedeln fylls i och skickas till HS Perifal AB senast 10 dagar efter installation.

Eventuella elektriska arbeten får endast utföras av behörig elektriker.

Om något fel skulle uppstå, börja med att själv göra felsökning enligt instruktionsbokens felsökningsschema. Om ni ej hittar felet bör ni i första hand vända er till er lokala återförsäljare.

Garantivillkor

HS Perifal AB lämnar 2 års garanti på avseende fabrikationsfel på ingående komponenter. Undantaget är slitdelar, skador orsakade av bristande underhåll, felaktigt handhavande eller undermålig installation.

Garantin omfattar ej heller skador på person eller annan egendom annat än den försålda varan, ej heller andra följdskador eller indirekta uppkomna skador.

Arbetskostnad för utbyte av komponenter ingår ej i garantin. HS Perifal AB tillhandahåller nya delar mot återlämnande av defekta inom 14 dagar. Komponenter skickade med mottagarfrakt utlöses ej.

Leveranskontroll

Börja med en kontroll av emballaget för att konstatera om det är några synliga fraktskador på godset. Kontrollera sedan att alla delar finns med i leveransen och att dom är oskadade.

Eventuella skador påtalas direkt för fraktbolaget vilka har försäkringar för transporten.

Placering

Regelverk för uppvärmning av lokaler med fastbränsle Pannor mindre än 60 kW.

Pannan får placeras i lokal klassad som en brandcell* med godkänd skorsten. Vid flera brandceller krävs isolerad luftledning mellan brandcellerna.

*En brandcell är ett område inom vilken en brand under en föreskriven tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Förbränningsluften får tas i

brännarhöjd om det inte förvaras brandfarliga vätskor i lokalen.

Lokaler med brandfarlig verksamhet skall ha separat pannrum. Återluft och förbränningsluft får ej tas i lokalen. Vid förvaring av brandfarliga vätskor skall förbränningsluft och återluft tas minst 2 meter från golvet.

Aska

Förvara aska från panna o brännare i ett plåtkärl med lock. Aska kan glöda i flera dygn! Förvara ej brännbart material i brännarens närhet samt se till att ha ett välstädat pannrum.

Tilluft till pannrum

Kontrollera att det finns en friskluftsventil i pannrummet med minst samma area som skorstenens area, och att den är öppen! Pelletseldning kräver mer tilluft än oljeeldning.

Ved

P.g.a. stort syrainnehåll bör man undvika att elda uteslutande med ekved i längre perioder.

Veden ska vara torr, dvs. fukthalten ska vara 15-20%, dels för att få en god förbränning och dels för att uppnå bästa energivärde hos veden.

Veden torkar snabbt om den sågas upp i lämpliga längder och klyvs till en tjocklek på 10-15 cm.

Veden torkas bäst utomhus under tak av sol och vind.

Snabbaste torkning fås genom att omsorgsfullt stapla skiftesvis kors och tvärs så att luften lätt kan strömma genom. Täck endast ovansidan på vedstapeln. Om veden förvaras i en vedbod skall den vara ordentligt genomluftad. Veden bör lagras i minst 1,5 år. Impregnerat eller malt trä ska inte användas som bränsle.

Pellets

Kräv en spånfri och hård pellets av din leverantör enligt europeisk standard EN1461-2. Pelletsen skall vara träpellets med en vikt av 650 - 700kg/m³ Energiinnehåll skall vara mellan 4,7- 5,1 kWh/kg och askhalten skall vara högst 1 %. Förvara pelletsen på en torr plats så den behåller sin ursprungliga hårda konsistens.

Uppbyggnad

Varmluftspannan finns i två modeller som finns i flera storlekar. En av modellerna, CGH ECO, eldas med ved och den andra, CGH, förses med pelletsbrännare.

Pannan har en inre och en yttre mantel. I den inre sker förbränning av bränslet.

Fläktar för rumsluft blåser in luft mellan den inre och yttre manteln och värms upp innan det blåses ut i lokalen.

Larmsändare

Pelletsbrännaren kan förses med en larmsändare som skickar SMS om något fel uppstår.

Installation

Skorsten

Skorstenen kan vara utförd av murat tegel, stålrör eller vara en godkänd prefabricerad modulskorsten. Tillräckligt drag är 10-20 Pa. Om arean på skorstenen är för stor kan en insatsslang installeras för att arean skall minskas. Är Du osäker på din skorsten skall du kontakta den lokala skorstensfejarmästaren.

Var uppmärksam på att skorstenar med stor area och höjd kräver mer värme för att kondensbildning skall undvikas.

Hur låg rökgastemperatur man kan ha, avgörs av om kondens bildas i toppen av skorstenen. Normalt skall rökgastemperaturen vara minst 80°C 1 meter ned från toppen av skorstenen.

Kraftig blåst eller en hög skorsten kan i en del fall förorsaka stora variationer i skorstensdraget. Detta påverkar förutsättningarna för att brännaren skall brinna med hög verkningsgrad och inställningarna som är gjorda på den. En dragstabilisator som är monterad efter pannan jämnar ut variationer i draget och ventilerar även skorstenen.



Bränsleförråd / Matarskruv

En matarskruv förser brännaren med bränsle från ett externt bränsleförråd som kan bestå av allt från ett veckoförråd upp till ett förråd som rymmer hela årsbehovet.

Pelletsförrådet skall vara konstruerat så att matarskruven ej får en lutning som är brantare än 45°. Förrådet skall ha någon form av lock för att förhindra att skräp eller annat kommer i kontakt med den roterande inmatningsskruven. Påfyllning av pellets sker genom inblåsning från bulkbil till stort förråd, eller via fyllning för hand av kunden från småsäck eller storsäck till ett mindre veckoförråd.

Vid byggande av stora pelletförråd för bulkfyllning kan er återförsäljare hjälpa er med ritningar och materialförslag.

Montering

1. Montera rökgasfläkt och anslut varmluftspannan till skorstenen.
2. Montera skruvens spiral/rör till motor/utlopp. Placera matarskruven i pelletsförrådet och tänk på att den ej får luta brantare än 45°. Vid första uppstart skall matarskruven fyllas upp. Kontrollera att det finns pellets så det täcker matarskruvens intag ordentligt. Starta skruven och låt den gå tills den är fylld med pellets. Låt den därefter gå ytterligare 15-20 minuter så att den fylls ordentligt. Låt pellets falla ned i en hink eller annat uppsamlingskärl.
3. Anslut brännaren till pannan och kontrollera att packningen tätar ordentligt mot luckan.
4. Anslut brännarens strömförsörjningskabel till varmluftspannans styrning
5. Placera brännarens temperaturgivare i ett dyrkrör i pannan. OBS! om kabeln till givaren dras tillsammans med andra kablar kan värdet för temperaturen påverkas.
6. Anslut slangen mellan utloppet på pelletsskruven och fallröret på brännare. Gör fast slangen med slangklämmorna. Slangen skall luta minst 45° för att minimera risken för att pellets skall fastna och stocka sig i slangen.

Säkerhetssystem

Förutom pelletsbrännarens säkerhetssystem är varmluftspannan utrustad med säkerhetssystem för att ge maximal trygghet. Varmluftspannans fläktar för rumsluft stängs av om temperaturen på luften blir för hög. Start och stopptemperatur ställs in på panelens PLC.

Start av panna

Före start

Innan varmluftspannan spänningssätts kontrolleras först att samtliga kablar är anslutna på ett korrekt sätt. Kontrollera även att fläktarna och skruvmotorer rotera i rätt riktning

Start varmluftspanna med pelletsbrännare CGH

Slå på varmluftspannans strömbrytare. Kontrollera att pelletsbrännarens temperaturgivare är monterad i dyrör i pannan och inkopplad till brännarens styrning.

Slå till brännarens strömbrytare och kontrollera att displayen efter några sekunder visar startbild.

Bläddra igenom menyerna och kontrollera att inställda värden är rimliga.

Starta brännaren och vänta på att uppstart påbörjas.

Kontrollera även att temperaturgivaren "lever" och visar panntemperaturen.

Efter några minuter ska brännaren ha tänt.

När temperaturen i varmluftspannans varmluftsväxlare överstiger 40°C startar fläkten för rumsluft och börjar blåsa varmluft ut i lokalen.

Om temperaturen för varmluft överstiger 80°C stannar fläkten för rumsluft.

Om en rökgasfläkt finns monterad skall den kopplas till pelletsbrännarens styrning.

Temperaturgivare

Brännaren levereras med en temperaturgivare som styr brännarens effektreglering. Temperaturgivaren möjliggör ställbar differens för start och stopp (reducerar antal starter) och visar aktuell panntemperatur i brännarstyrningens displayen.

Rumsgivare

Rumsgivaren ställs in på önskad rumstemperatur. Om den inställda rumstemperaturen understigs kommer brännaren att starta och stoppar när den önskade rumstemperaturen uppnåtts.


Start varmluftspanna för ved CGH ECO

Slå på varmluftspannans strömbrytare. Kontrollera att fläktarna för vedeldning startar och öppna spjället för recirkulation till 100 %.

Tänd därefter en tändbrasa med fint späntade vedträn och papper. När tändbrasan tagit sig ordentligt fyll eldstaden till MAX 40 % med ved.


Stryp efter en stund spjället för recirkulation till ca 30 % för att starta recirkulationen av rökgaserna. När spjället är strypt till 30 % återförs 70 % av rökgaser till förbränningen.

Bild på recirkulationsspjäll




Pannans delar pelletspanna

CGH



Pannans delar (vedpanna)

CGH ECO



Manual till styrenhet

Beskrivning

Styrskåpet till varmluftspannan har en huvudströmbrytare och en strömbrytare till fläkten för rumsluft och askurmatning.

På vänstra sidan av skåpet är överhettningsskyddet placerat. Om överhettningsskyddet löst ut skall det återställas manuellt.

PLC

Nederst på skåpet finns en PLC som styr start och stopp av fläkten för rumsluft.

Displayen visar normalt den aktuella temperaturen i varmluftspannans värmeväxlare.

Visning/ändring av starttemperatur:

Tryck på SET.

Tryck pil UPP eller pil NED för att välja "SP1".

Tryck SET för visning av starttemperatur.

Tryck pil UPP eller pil NED för att ändra.

Tryck SET för att avsluta

Visning/ändring av maxtemperatur:

Tryck på SET.

Tryck pil UPP eller pil NED för att välja "SP2".

Tryck SET för visning av starttemperatur.


Tryck pil UPP eller pil NED för att ändra.

Tryck SET för att avsluta

PLC med display



Styrskåp



Felsökning

Displayen lyser inte (är svart):	Kontrollera att manöverbrytaren på pannan är tillslagen samt om pannans överhettningsskydd har löst ut.
Fläktarna startar ej.	Kontrollera inställda värdet på styrningens PLC.
Brännaren stoppar/startar ej.	Se pelletsbrännarens manual.

För ytterligare felsökning, ta kontakt med återförsäljare. Tänk på att ett överhettningsskydd eller bakbrandsvakt löser ut endast om något fel uppstått! Kontrollera orsaken till att överhettningsskyddet löst ut innan återställning. Ett vanligt fel vid utlöst bakbrandsvakt är stängt skorstenspjäll.

Skötsel / Underhåll

Tänk på!

Gör hela pannan och pelletsbrännaren strömlös innan arbetet påbörjas.

Rengöring av brännaren

Om pannan eldas med pellet skall pelletsbrännaren rengöras vid behov eller enligt tillverkarens anvisningar.

Rengöring av värmeväxlare

Värmeväxlaren skall rengöras vid behov. En väl rengjord värmeväxlare ger ett högre värmeutbyte/verkningsgrad.

Tömning av asklåda

Varmluftspannan levereras med eller utan askutmatning. Båda varianterna är försedda med en asklåda som skall tömmas vid behov.

Rengöring av förbränningskammare

Rengör förbränningskammarens väggar vid behov för en bättre energiutvinning.


Rengöring av fläktar

Fläktarna för primär-, sekundär- och rumsluft rengörs ungefär 1 gång/år eller vid behov.

Varmluftspannans värmeväxlare



Elschema



Formato UNI A4

Disegnatore:
DISEGNATORE

Data:
DATA

Foglio:
FOGLIO

Formato UNI A4

Tekniska data

		MODELL						
Teknisk info		30	30 Eco	55	55 Eco	85	85 Eco	120
Värmeeffekt (kCAL/h)		25,70	25,70	42,90	42,90	73,00	73,00	99,00
Värmeeffekt (kW)		29,81	29,81	49,76	49,76	84,68	84,68	114,84
Luftflöde (m ³ /h)		2200	2200	4000	4000	4800	4800	6000
Skorstensdiameter (mm)		200	200	200	200	250	250	250
Elektrisk anslutning (V)		1F+N	1F+N	1/3F+N	3F+N	3F+N	3F+N	3F+N
Utlopp varmluft (mm)		2 x Ø 200	2 x Ø 200	2 x Ø 200	2 x Ø 200	3 x Ø 180	3 x Ø 180	3 x Ø 200
Storlek lucka (mm)		390 x 240	390 x 240	380 x 350	380 x 350	480 x 350	480 x 350	480 x 350
Höjd till lucka (mm)		700	700	650	650	650	650	650
Volym uppvärmt rum (m ³)		1400	1400	1800	1800	2200	2200	2500
Bränsleförbrukning (kg)		4,8	4,2	8,4	8,4	12	11	16,2
Elförbrukning nominell (kW)		1,2	1,5	1,3	1,6	1,3	1,6	1,3
Vikt (kg)		340	350	370	380	420	430	450
Volym eldstad (m ³)		0,11	0,11	0,19	0,19	0,28	0,28	0,37
Dimension (mm)	Höjd	1650	1650	1650	1650	2000	2000	2000
	Bredd	1000	1000	1000	1000	1050	1050	1050
	Djup	1450	1450	1450	1450	1550	1550	1550

		MODELL						
Teknisk info		120 Eco	175	175 Eco	240	240 Eco	300	400
Värmeeffekt (kCAL/h)		99,00	150,00	150,00	190,00	190,00	300.000	350000
Värmeeffekt (kW)		114,84	174	174	220,4	220,4	348	406
Luftflöde (m ³ /h)		6000	10600	10600	12400	12400	20500	25000
Skorstensdiameter (mm)		250	250	250	250	250	250	350
Elektrisk anslutning (V)		3F+N	3F+N	3F+N	3F+N	3F+N	3F+N	3F+N
Utlopp varmluft (mm)		3 x Ø 200	3 x Ø 250	3 x Ø 250	3 x Ø 250	3 x Ø 250	3 x Ø 280	4 x Ø 250
Storlek lucka (mm)		480 x 350	480 x 350	480 x 350	480 x 350	480 x 350	480 x 350	550 x 450
Höjd till lucka (mm)		650	750	750	750	750	750	750
Volym uppvärmt rum (m ³)		2500	2800	2800	3200	3200	4500	6500
Bränsleförbrukning (kg)		15	24	23	31,6	29	35	45
Elförbrukning nominell (kW)		1,6	2,4	2,7	2,4	2,7	4,5	5
Vikt (kg)		460	500	510	540	550	850	800
Volym eldstad (m ³)		0,37	0,54	0,54	0,72	0,72	0,9	1,1
Dimension (mm)	Höjd	2000	2000	2000	2500	2500	2200	2500
	Bredd	1200	1200	1200	1300	1300	1400	2300
	Djup	1700	1700	1700	2400	2400	1800	2400

Bränsle: Ved med värmevärde 4,5 kWh/kg, fukthalt mindre än 20%, ungefärlig densitet 730 kg/m³

SACA S.R.L.
Via Fiorini 3/A-B
I-46029 Suzzara (MN)



saca

Declaration of conformity of the machine

According to Annex II to Directive 98/37 EC. Article II. 8 par. 1

Regulation for the implementation of Directive 98/37 CE (ex 89/392 CEE implemented by Presidential Decree 459 of 24/07/96), on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery.

The undersigned:

SACA SRL

Registered office in: **Via Fiorini 3/A-B, I- 46029 Suzzara (MN)**

Under his sole responsibility, declare that the machines models: CGH
Know as:

HOT AIR GENERATORS POWERED WITH WOOD AND ITS DERIVATIVES

**MODELS CGH15 - CGH30 - CGH55 - CGH85 - CGH120 - CGH 175 - CGH240
CGH300 - CGH 400**

comply with the Directive

- **2006/42/CE** (ex 89/392CEE) **Machine** and the national provisions adopted

And also they are in accordance to

The provisions of the following directives:

- **73/23CEE:** **Low voltage.**

- **89/336CEE:** **Electromagnetic compatibility.**

SACA SRL
Director

(SIGNATURE AND STAMP)

SACA SRL
Via Fiorini 3/A-B
Loc. Rocca (C. Gallo)
I-46029 Suzzara (MN)
Tel. 0376 630212 Fax 0376 691655
C.F. e P.I.V.A. 02443820200

Date 25 /November/2015

Place : SUZZARA(MN) ITALY

SACA S.R.L.
Via Fiorini 3/A-B
I-46029 Suzzara (MN)



saca

DECLARATION OF CONFORMITY CE

SACA SRL
VIA FIORINI 3/A-B
46029 SUZZARA – MN – ITALIA
C.F. P.IVA 02443820200
TEL 0376-520212
ISCRITTA NEL REGISTRO DITTE C.C.I.A.A. DI MANTOVA N. 253385

DECLARES THAT

MACHINE: HOT AIR GENERATOR POWERED WITH WOOD AND SOLID FUEL

MODEL: CGH 300

SERIAL NUMBER: B4H 088/15

YEAR OF PRODUCTION: 2015

IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES:

A) DIRECTIVE 89/392 EEC, AS AMENDED BY DIRECTIVES 91/368 EEC, 93/44 EEC AND 93/68, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE FOLLOWING POINTS:

ANNEX I - PRELIMINARY NOTES 1 AND 2 - CHAPTER 1: BASIC REQUIREMENTS AND SAFETY HEALTH;

ANNEX II - DECLARATION OF CONFORMITY;

ANNEX III - CE MARKING;

ANNEX V - DECLARATION OF CONFORMITY:

B) DIRECTIVE 72/73 EEC, AS AMENDED BY DIRECTIVE 93/68.

C) DIRECTIVE 89/336, AS AMENDED BY DIRECTIVES 92/31 AND 93/68

SIMILAR PROVISIONS IMPLEMENTED IN ORDER TO MEET THE REQUIREMENTS OF SAFETY AND HEALTH:

EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 563, EN 303-5

EN 60204-1, EN 60529, EN 60445

EN 50081-2, EN 50082-2.

TECHNICAL PROVISIONS IMPLEMENTED IN ORDER TO MEET THE REQUIREMENTS OF SAFETY AND HEALTH:

UNI 8364.

DATE 25/11/2015

Installationsrapport

Återförsäljare

Företag: _____

Namn: _____

Adress: _____

Postnummer: _____ Ort: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Typ / Effekt: _____

Tillverkningsnummer: _____

Tillverkningsår: _____

Uppmätta och inställda värden

Utförd av						
Datum						
Skruvkapacitet	g					
Min effekt	kW					
Max effekt	kW					
Fläkt Max	%					
Fläkt Min	%					
CO	Ppm					
Rökgastemp	°C					
Drag	Pa					
Startdos	g					



Garantikort 2 år

BAXI

Värmepanna

Viktig information till användaren!

Fyll i och sänd in garantikortet till oss så blir Din BAXI produkt registrerad. Du kan även fylla i dessa uppgifter på www.baxi.se/garantikort.

Ett eventuellt servicefall går då snabbt och enkelt att handlägga. Vid ett eventuellt produktfel, kontakta alltid Din installatör först.

HS Perifal AB

Box 654, Storgatan 50, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10. Fax 0515-155 13.

e-mail: info@baxi.se

internet: www.baxi.se

2013-04-29



Frankeras [ej](#)

HS Perifal AB
betalar portot

HS Perifal AB

SVARSPOST
520 125 600
521 01 FALKÖPING

Vi gratulerar till Ditt val av en BAXI produkt.

BAXI produkter tillverkas med omsorg och kvalitet för att glädja sina ägare i många år.

Trots detta kan, av olika anledningar, ett fel uppstå på Din BAXI produkt. För att snabbt och effektivt kunna handlägga ett servicefall ber vi Dig att snarast efter installationen fylla i installationsbeviset på nästa sida och posta kortet till oss. Portot är betalt. Läs även igenom garantibestämmelserna nedan.

Du kan även fylla i dessa uppgifter på www.baxi.se/garantikort.

GARANTIBESTÄMMELSER

HS Perfital AB lämnar garanti på konstruktions-, fabrikations och materialfel 2 år efter installationsdagen.

HS Perfital AB åtager sig att under denna tid att avhjälpa ovanstående fel genom reparation eller utbyte av produkt.

HS Perfital AB svarar för transportskador samt övriga åtaganden enligt AA VVS 05 i samband med garantireparation.

Om köparen själv önskar åtgärda felet skall produkten dessförinnan besiktigas av HS Perfital AB eller av HS Perfital AB utsedd person, varvid överenskomst om reparationens omfattning och kostnad träffas.

Fel orsakade av onormal påverkan, mekanisk eller miljömässig, faller inte under garantiåtaganden t.ex. kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska störningar eller felaktig installation och skötsel.

Undersök därför produkten noga vid mottagandet. Härvid upptäckta fel skall reklameras innan produkten tas i bruk. Senare uppkomna fel reklameras omedelbart.

I övrigt gäller garantibestämmelserna enligt AA VVS 96.

Vid behov av översyn eller service, som måste utföras av fackman, rådgör med Din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.

Garantin omfattar inte pannans sltdelar.

Brukare (obligatoriskt)

Namn:

Adress:

Postnummer:

Telefon:

E-mail:

Installatör

Företag:

Namn:

Adress:

Postnummer:

Telefon:

E-mail:

Produkt (obligatoriskt)

Installationsdatum:

Produktnamn:

Modell:

Tillverkningsår:

Serienummer:

Vissa pannor levereras med extra typskydd. Det går bra att klistra en av dem här.

Övrigt

Akkumulatörvolym: _____ liter

Vi har använt ackumulatortankar från BAXI. JA NEJ

Vi har använt Termovar laddningspaket. JA NEJ

HS  PERIFAL®

BAXI

HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping, tel. 0515-171 10, fax 0515-155 13
info@baxi.se - www.baxi.se