

Tekniska data

Modell	Solo Innova 50						
Leverantör	HS Tarm A/S, Smedevej 2, 6880 Tarm, Danmark						
Eldningsmetod	Manuell – ackumulatortank minimum 2000 liter						
Kondenserande drift	Nej						
Kraftvärmepanna för fastbränsle	Nej						
Panna för kombinerad rums- och varmvattenuppvärmning	Nej						
Bränsle	Föredraget bränsle:			Annat lämpligt bränsle:			
Ved, vatteninnehåll <25 %	Ja			Nej			
Egenskaper när det rekommenderade bränslet används:							
Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning η_s [%]				80,9			
Energieffektivitetsindex (EEI)				119			
	<i>Symbol</i>	<i>Värde</i>	<i>Enhet</i>		<i>Symbol</i>	<i>Värde</i>	<i>Enhet</i>
Nyttovärmeproduktion				Verkningsgrad			
Vid nominell nyttoeffekt	P_n	45,0	kW	Vid nominel effekt	η_n	84,9	%
Ytterligare elförbrukning							
Vid nominell nyttoeffekt	$e_{l_{max}}$	0,090	kW				
I standby läge	P_{SB}	0,000	kW				

Godkännande:

Pannan är provad enligt europeisk standard EN 303-5:1999.

Provnigen är genomförd av:

Bundesanstalt für Landtechnik (BLT), Rottenhauser Strasse 1, 3250 Wieselburg, Østrig

TÜV Süddeutschland, Riedlerstrasse 65, 80339 München, Tyskland.

Certifikat nr.: BLT rapport nr. 023/00 samt TÜV rapport nr. H-A 1024-01/02

Installation och underhåll:

Installationen av produkten skall ske i överensstämmelse med de anvisningar som levereras med produkten.

Framförallt skall det understrykas att funktion och effektivitet av denna produkt beror på att rätt ackumulatorvolym installeras.

Användning och hantering av produkten skall ske i enlighet med de instruktioner som ges i produktens medföljande manual.

Manual för produkten finns att hämta på HS Perifal AB hemsida: www.baxi.se